

A lámpatest bekötését és karbantartását csak szakképzett szakember végezheti! A szerelés megkezdése előtt az áramkört feszültségmentesíteni kell!

Falon kívüli lámpatest felszerelése:

1. A parabolatükröt a keresztmervítéseknel fogva óvatosan emelje ki a lámpatestből, vigyázva a tükrörészre.
2. A kiemelt tükröt ekkor 4 rugós tartó rögzíti a lámpatesthez. Pattintsa ki a rugókat, és vegye ki a tükröt.
3. A kábelbevezető nyíláson át vezesse be a bekötendő kábelt a lámpatestbe.
4. A csavaroknak kialakított lyukaknál csavarral rögzítse a lámpatestet a mennyezethez.
5. A betáp kábel vezetékeit kösse be a sorkapocsba a következő módon: a fázist az „L”, a nullát a „N”, a védőföldelést a „földelésjel” jelölésű kapocsba kösse.
6. Helyezze be a foglalatokba a fénycsöveket, majd fordítsa el a foglalatban 90°-al.
7. A tükröt hajtja vissza, és a két kioldott rugót pattintsa vissza.
8. Óvatosan tolja vissza a helyére a tükröt.

Süllyesztett lámpatest felszerelése:

1. A parabolatükröt a keresztmervítéseknel fogva óvatosan emelje ki a lámpatestből, vigyázva a tükrörészre.
2. A kiemelt tükröt ekkor 4 rugós tartó rögzíti a lámpatesthez. Pattintsa ki a rugókat, és vegye ki a tükröt.
3. A kábelbevezető nyíláson át vezesse be a bekötendő kábelt a lámpatestbe.
4. A lámpatest kazettás álmennyezetbe szerelhető. Átlósan tolja fel a mennyezetbe a lámpatestet, majd forgassa be a helyére. A kazetta szélei megtartják a lámpatestet.
5. A betáp kábel vezetékeit kösse be a sorkapocsba a következő módon: a fázist az „L”, a nullát a „N”, a védőföldelést a „földelésjel” jelölésű kapocsba kösse.
6. Helyezze be a foglalatokba a fénycsöveket, majd fordítsa el a foglalatban 90°-al.
7. Helyezze vissza a tükröt.
8. A tükröt hajtja vissza, és a kioldott rugókat pattintsa vissza.
9. Óvatosan tolja vissza a helyére a tükröt.

Fénycsövek és gyújtók cseréje:

1. A parabolatükröt a keresztmervítésekkel fogva óvatosan emelje ki a lámpatestből, vigyázva a tükrörészre.
 2. A kiemelt tükröt ekkor 4 rugós tartó rögzíti a lámpatesthez. A négyből két egymás mellett lévő rugót pattintson ki. A szemben lévő két rugó így biztonságosan megtartja a tükröt, tehát azt ki lehet hajtani a lámpatestből.
 3. Forgassa el a fénycsöve(ke)t és/vagy gyújtópatront (mágneses előtétellel működő lámpáknál) 90°-al, majd emelje ki a foglalatból.
 4. Helyezze be az új fénycsövet és/vagy gyújtópatront (mágneses előtétellel működő lámpáknál) a foglalatba és forgassa el 90°-al.
 5. Mindig a lámpatesten feltüntetett paraméterekkel rendelkező fénycsövet használjon.
 6. Mindig az eredetivel megegyező paraméterekkel rendelkező gyújtópatront használjon (csak mágneses előtétellel működő lámpáknál, elektronikus előtétellel működő lámpatesteknél nem szükséges a gyújtótrafó használata.)
 7. A tükröt hajtja vissza, és a két kioldott rugót pattintsa vissza.
- Óvatosan tolja vissza a helyére a tükröt.



MSTA 228, MSTA 414, MSTA 240
MSTA 420, MSTA 420E, MFTA 414
MFTA 228, MFTA 240, MFTA 420
MFTA 240E, MFTA 420E



A lámpatest a következő energiasztályú égőkkel tud működni:





874/2012

